## LEGENDA

| SIMBOLOGIA | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| — · — | CORDOALHA DE ATERRAMENTO |
| | PARA-RAIO |
| | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO |




*SPDA ADEQUAÇÃO*
*PLANTA PAV.TÉRREO*
*Escala 1:75*

OBS.:
1 - TODAS AS MASSAS METÁLICAS DEVERAM POSSUIR ATERRAMENTO NO MÍN. EM 2 PONTOS.
2 - NO DIA DA VISTORIA (02/07/2019) FOI REALIZADO O TESTE DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA NO SISTEMA DE SPDA COM EQUIPAMENTO "OHMÍMETRO" E O SISTEMA ENCONTRA-SE OK.


**NOTAS DE UTILIZAÇÃO:**

1. TODOS OS DIREITOS AUTORAIS CEDIDOS E RESERVADOS REFERENTES AO PROJETO EM QUESTÃO, SÃO DE PROPRIEDADE DO PROPRIETÁRIO DO COMÉRCIO;
2. AS ALTERAÇÕES CONTEMPORANEAMENTE A DATA DE EMISSÃO DO MESMO DEVERÃO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA, ASSIM COMO O USO DESTE DESENHO PARA REFERÊNCIA OU EXEMPLO EM OUTROS PROJETOS;
3. A REPRODUÇÃO DESTE DESENHO PARA USO DE PROJETO, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, EXPÕE O RESPONSÁVEL AS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI.


DESCRITIVO DA REVISÃO

| REVISÃO | DESCRITIVO | PROJETISTA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 0 | EMISSÃO INICIAL | WILLIAN OLIVEIRA |

Projeto:
**TABOÃOPREV**
endereço: RUA MARIO LATORRE
cidade: TABOÃO DA SERRA
estado: SP
fase do projeto: PROJETO EXECUTIVO-ADEQUAÇÃO DE SPDA
título: PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
folha: 001
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: WILLIAN SOUSA DE OLIVEIRA
DATA DE EMISSÃO: 13/09/2019
DATA DE REVISÃO: -
ESCALA: 1/75
disciplina: SPDA
revisão: 00
arquivo: 01-2019-TABOAOPREV-PLAN-SPDA-R00.dwg

QH2 ENGENHARIA

841.00mm
594.00mm