


LEGENDA	
SIMBOLOGIA	ESPECIFICAÇÃO
	CORDOALHA DE ATERRAMENTO
	PARA-RAIO
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO



SPDA ADEQUAÇÃO  
PLANTA COBERTURA  
Escala 1:75

OBS.:  
1- TODAS AS MASSAS METÁLICAS DEVERAM POSSUIR ATERRAMENTO NO MÍN. EM 2 PONTOS.  
2- NO DIA DA VISTORIA (02/07/2019) FOI REALIZADO O TESTE DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA NO SISTEMA DE SPDA COM EQUIPAMENTO "OHMMETRO" E O SISTEMA ENCONTRA-SE OK.

NOTAS DE UTILIZAÇÃO:		
1. TODOS OS DIREITOS AUTORAIS CEDIDOS E RESERVADOS REFERENTES AO PROJETO EM QUESTÃO, SÃO DE PROPRIEDADE DO PROPRIETÁRIO DO COMÉRCIO;		
2. AS ALTERAÇÕES CONTEMPORANEAMENTE A DATA DE EMISSÃO DO MESMO DEVERÃO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA, ASSIM COMO O USO DESTES DESENHOS PARA REFERÊNCIA OU EXEMPLO EM OUTROS PROJETOS;		
3. A REPRODUÇÃO DESTES DESENHOS PARA USO DE PROJETO, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, EXPÕE O RESPONSÁVEL ÀS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI.		
DESCRIPTIVO DA REVISÃO		
REVISÃO	DESCRIPTIVO	PROJETISTA
0	EMIÇÃO INICIAL	WILLIAN OLIVEIRA
Projeto: TABOÁOPREV		
Endereço: RUA MARIO LATORRE		
Cidade: TABOÁ DA SERRA		
Estado: SP		
Base do projeto: PROJETO EXECUTIVO-ADEQUAÇÃO DE SPDA		
Título: PLANTA COBERTURA		
Disciplina: SPDA		
Revisão: 00		
Responsável pelo projeto: WILLIAN SOUSA DE OLIVEIRA		
Data de emissão: 13/09/2019		
Data de revisão:		
Escala: 1/75		
Folha: 002		
Arquivo: 01019 TABOÁOPREV-01 (02 SPDA-00)		



002

SPDA 00

Arquivo: 01019 TABOÁOPREV-01 (02 SPDA-00)